



TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL


☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: www.tiszaujvaros.hu

E-mail: phivatal@tujvaros.hu



Ügyiratszám: II/897-1 /2022.

Ügyintéző: Kiss Csaba

Telefonszám: 49/548-055

E-mail: informatika@tujvaros.hu

Novák Zsolt
egyéni vállalkozó

Tiszaújváros
Örösi út 76.
3580

Tisztelt Novák Úr!

Tiszaújváros Város Önkormányzata közterületi kamerarendszer bővítéséhez szükséges villamos hálózati kiviteli tervének elkészítésére kérte fel Önt. A szerződés száma VII/892-4/2021.

Az elkészült kivitelezési terv több alkalommal Ön által és külső szakértők bevonásával felülvizsgálatra került. Ennek célja a nyomvonal és a műszaki tartalom optimalizálása, a felhasznált technológia pontosítása volt.

A felülvizsgálatok eredményeként – Önnel egyeztetve – az alábbi módosítások terven történő átvezetéséhez szeretnénk a jóváhagyását kérni:

- Az új telepítésű kameraoszlopok típusát a tervhez képest módosítani szükséges 7 méteres SWS6 betonoszlopra.
- A 3 új kamraoszlop elektromos táplálását az oszlopok mellé helyezett PVT-K-L 40*88/32 kültéri kábelfogadó szekrény felhasználásával szükséges megoldani.
- A kábelfogadó szekrényekbe kerülne az optikai kötődoboz (Elmark PP3006, 3 db), illetve erősáramú doboz FI relével, kismegszakítóval, túlfeszültség levezetővel.
- A kábelfogadó szekrény és az oszlopok közé 32-s KPE cső kerülne.
- A tervezett 63-s KPE csövekből a 3. tartalék nem kerülne kivitelezésre.
- A meglévő oszlopoknál az utolsó aknától az oszlopokig 32-s KPE cső kerül beépítésre.
- A terven szereplő 4*25-ös alumínium kábel helyett elegendő 4*16-os.
- A kábelfogadó szekrényekbe 3*16A maximum terheléssel lenne számítva a feszültségcsökkentés.
- A városközponti tó melletti lépcső aljánál található elektromos szekrény helyett a tervezett nyomvonal melletti önkormányzati tulajdonú mért feszültséggel rendelkező szekrényből lenne megtáplálva az első kameraoszlop.

- A Tisza Média Kft. előtt található aknától az első szerelő aknáig a nyomvonal ebben a projektben nem kerül kiépítésre.
- A költségvetési táblázatba az alábbi módosítások kerülnének:
 - a meglévő nyomvonalba kerülő optika hosszának beszámítása,
 - a költségvetési táblázatból hiányzó, de a terven szereplő szerelőaknák (11 db) szerepeltetése,
 - a nyomvonalépítésnél a földmunkák kiegészülnének az adott helyszíneken található térkő bontás és visszaépítés munkáinak mennyiségével,
 - a 4 szál optikai kábelek helyett 8 szál kábelek kerülnek beépítésre,
 - a 12 szál optikai kábelek helyett 24 szál kábelek kerülnek beépítésre,
 - 24 eres optikai kábel mennyisége megemelésre kerül:
 - a Hivatal épületétől az első szerelőaknáig tartó szakasz mennyiségével,
 - a római katolikus templom és az Ominet Kft. szerverszobájáig tartó szakasz mennyiségével.

A fentiek figyelembe vételével kérjük, járuljon hozzá a műszaki terv és annak költségvetési táblázatának módosításához.



Amennyiben kérdése van, kérjük, a projekttel kapcsolatosan forduljon munkatársainkhoz:

Kiss Csaba (70 333 7440) és Négyesi Patrik (06 70 373 2648).

Együttműködését köszönöm!

Tiszaújváros, 2022. augusztus 31.

Tisztelettel:



dr. Fülöp György
polgármester