

Tiszaújváros, 2022. június 08.

Iktatószám: 356/2022.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) Ajánlatkérőhöz a „A Tiszaújvárosi Sportcentrum Játékcsarnokában világítás javítása” tárgyú ajánlattételi felhívásra a jelen kiegészítő tájékoztatásban idézett kérdések, kérések érkeztek, amelyre a választ az alábbiak szerint adjuk meg.

Kérdések:

- Az armatúrák típusát tudják-e? A foglalatcsere és fojtótekerics típusa miatt lenne rá szükség, illetve a szét bontás során a műanyag rögzítő elemek előregedéséből adódó cseredarabok beszerezhetősége miatt.
- A hagyományos fénycsövek helyett nem lenne jobb ledes kialakítású cső, amit egy az egyben lehetne cserélni? kisebb fenntartási költséget eredményezne.
- A fojtótekerics elhagyhatóak lennének.
- Mekkora a talaj terhelhetősége? Ennek tudása fontos lenne, ez határozná meg, hogy milyen súlyú géppel tudunk rámenni a területre. Az aládeszkázást értem, de a 14 méter miatt nagyon fontos lenne ezen adat tudása.

Válasz:

- Az armatúrák típusa: LUDWIG 504 BW 4X 58 T.
- Nem kívánunk ledes kialakítású csövekre cserélni.
- A játékcsarnokban munkavégzéshez a Rothlehner Haulotte típusú emelőkosaras gépet korábban már használták. A bejárati ajtó mérete: 197 cm (magas) x 170 cm (széles).

Tisztelettel:


Gál Csaba
ügyvezető

