



Tiszaújvárosi
Intézményműködési Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.: 49/548-300
Fax: 49/340-871
E-mail: tik@tujvaros.hu



Ikt. sz.: TIK-U/27-8/2024.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a

„Helytörténeti kiállítótér kialakítása” tárgyú ajánlatkéréshez

Tisztelt Ajánlattevők!

Ajánlatkérő a tárgyi ajánlatkéréssel kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a választ az alábbiakban adja meg, melyet kérünk ajánlataik összeállításánál szíveskedjenek figyelembe venni:

1.Kérdés: A költségvetésben Rj45 Cat6 aljzatok kerültek kiírásra, de viszont Cat5 UTP kábel került kiírásra a költségvetésbe. Kérem az ellentmondás tisztázását.

Válasz: Az ajánlat megadását Cat6 UTP kábelre vonatkozóan kérjük, mely módosítást a költségvetés átírása nélkül, csak a költségben érvényesítsenek.

2. Kérdés: A költségvetésben nem található Rack szekrény. Kérnénk ezen tétel kiegészítését.

Válasz: Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

3. Kérdés: A költségvetésben nem szerepel védőcső illetve szerelvénydoboz. Kérnénk ezen tételek pótlását.

Válasz: Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

4. Kérdés: A költségvetésben nem szerepel villanszerelői falmunka, ami a fent említett védőcsövek szerelvénydobozok elhelyezésének a megelőző munkafolyamata. Kérnénk ezen tételek pótlását

Válasz: Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

5. Kérdés: A leszerelt lámpatestek hulladékelszállítását a megrendelő saját hatáskörben oldja majd meg vagy a kivitelező feladata annak elszállítása illetve a hulladékmegsemmisítés után fizetendő díj megfizetése.

Válasz: A leszerelt lámpatestek hulladékelszállítása illetve a hulladékmegsemmisítés után fizetendő díj megfizetése a kivitelező feladata. Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

6. Kérdés: Amennyiben kapott rajzokon szereplő X,Y jelölések Rj45 csatlakozó aljzatokat illetve dugalj kiállásokat jelölnek, kérnék megadni a szerelési magasságot. Amennyiben ezeket a kiállásokat padlóban szeretné elhelyezni a T. Megrendelő akkor padlódobozzal kell számoljunk ebben az esetben, illetve annak beépítési munkadíjával illetve a hozzátartozó nyomvonal építésének díjával.

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban kiadott 5. sz. mellékleten a fal mellett jelzett X betű fali dupla dugaljat, az Y betű fali internet csatlakozást jelöl. Szerelési magasság: 40 cm. A helyiség középvezetékében jelöltek pedig padlóba süllyesztettek. Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

7. Kérdés: A kapott építész információk alapján a meglévő burkolat kerül majd csak kicserlésre, újbóli aljzatbetonozás nem fog történni. Az aljzat feltörés visszajavítása villanszerelői költség vagy építész? Amennyiben villanszerelői kérnék ezen díj feltüntetését a költségvetésben

Válasz: Építész költség.

8. Kérdés: Kérvénk egy jelmagyarázat megküldését a villamos rajzok mellé mivel nem teljesen értelmezhető így a villamos rajz.

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentációban kiadott 5. sz. mellékleten a fal mellett jelzett X betű fali dupla dugaljat, az Y betű fali internet csatlakozást jelöl. A helyiség középvezetékében jelöltek pedig padlóba süllyesztettek.

9. Kérdés: A „Tűz és füstvédelem” oldalon megjelölt tételnél a T. Megrendelő biztos abban, hogy címezhető irányfényeket szeretne mivel ezek csak nagyobb épületekben indokoltak, illetve ezek költsége magasabb az átlagosnál, továbbá működtetésükhöz szükség van egy központra is.

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentáció 4. sz. melléklete Árazatlan költségvetés, Tűz- és füstvédelem munkanemen feltüntetett tételt kérjük nem beköltségelni, helyette a Kiegészítő költségvetés megküldésre kerül.

10. Kérdés: Csővezetékek (víz, fűtés) hová kerülnek beépítésre mert a kiírásban nem szerepel horonyvésés.

Válasz: Az ajánlatkérési dokumentáció 4. sz. melléklete Árazatlan költségvetés, Helyszíni beton és vasbeton munkanem 1. tétel tartalmazza, a csővezetékek a padlóba kerülnek.

11. Kérdés: Távhő központ visszaszerelése tételhez mi tartozik, mivel rajzok nincsenek. Pl. hőmennyiségmérő, fűtési keringető szivattyú, elzáró szabályozó szerelvények.

Válasz: A Távhő központ visszaszereléséhez minden hozzátartozik, ami a komplett fűtési rendszer üzemszerű működésének feltétele.

12. Kérdés: Lebontásra kerülő gépészeti berendezéseket hová kell elhelyezni.

Válasz: A hulladék elszállítása a kivitelező feladata.

13. Kérdés: A helyiségben lévő bútorokra igényt tart az Intézményműködtető Központ? Kinek a feladata a bútorzatok és pánccsaszekrények elszállítása.


Válasz: Az ajánlatkérési dokumentáció 4. sz. melléklete Árazatlan költségvetés, Beépített berendezési tárgyak elhelyezése munkanem tételei szerint szükséges eljárni. A bontott bútorzat, faburkolat elszállítása nem a kivitelező feladata, 2 db széf elszállítása a megrendelő által kijelölt helyre, a kivitelező feladata.

Továbbá felhívom a figyelmet az Ajánlatkérés **13. Műszaki tartalom**-ban foglaltakra:

Az ajánlattevő az általa szükségesnek ítélt, a tárgyi ajánlatkérés során véglegesítettnek tekintett árazatlan költségvetésben nem szereplő olyan tételek (mennyiségek) költségét, melyet a teljesítés során a kivitelezés első osztályú minőségben történő megvalósítása érdekében - *saját belátása alapján* - alkalmazni kívánna, a kiadott költségvetés szerinti tételek egységárait ráoszthatja. (Pl.: olyan organizációs költségek, speciális technológia/anyag alkalmazásából adódó plusz tételek, ajánlattevőnél bevett egyedi szakmai szokások miatti egyéb költségelemek, illetve bármilyen plusz anyag/díjtételek, melyek a kiadott, (illetve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás során ajánlatkérő által pontosított, és ajánlattevőknek kiküldött) költségvetésben esetleg nem szerepelnek, stb.) Kizárólag ajánlatkérő tájékoztatása céljából kérjük, hogy az ilyen módon szétosztott tétel megnevezését, alapadatait a kiadott költségvetésben ráosztással érintett tétel és a szétosztott költség(ek) mértékét külön táblázatban megadni. (Az ilyen módon bemutatott költség kalkulációt ajánlatkérő az ajánlat értékelése során nem bírálja felül, azt elfogadottnak tekinti.)

A kiadott (illetve adott esetben a kiegészítő tájékoztatás során az ajánlattevői észrevételek alapján az ajánlatkérő által pontosított, és ajánlattevőknek kiküldött végleges) költségvetés műszaki tartalma, ajánlattevők által egyoldalúan nem módosítható, ahhoz észrevétel, különbözeti költségvetés nem készülhet, fenntartás, vagy bármely ezzel egyenértékű megjegyzés (az egyenértékűség igazolására fentebb előírtak kivételével) - az ajánlatok összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében - nem fűzhető.

Tiszaújváros, 2024. április 12.


Molnárné Tóth Anita
igazgató

